

Anlage 1

1. Technische Mindestanforderungen für Elektrizitätszähler

Zähler, Messwandler und abrechnungsrelevante Zusatzgeräte, die im Netzgebiet der Netze Duisburg GmbH installiert werden, müssen zugelassen und geeicht sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Der Zählerplatz muss in seiner Ausführung den Technischen Anschlussbedingungen der Netze Duisburg GmbH genügen.

Unzulässige Rückwirkungen auf andere Kundenanlagen oder den Messstellenbetrieb Dritter, die von Zählern und Zählerfernauslese-Systemen ausgehen, sind zu vermeiden.

Steuergeräte wie z.B. Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger, Funk-Rundsteuerempfänger oder Schaltuhren müssen in ihrer technischen Ausführung den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Steuerzeiten werden von der Netze Duisburg GmbH als Netzbetreiber vorgegeben.

Bei Abrechnungsmesseinrichtungen wie Zählern, Wandlern, Schaltgeräten, Fernzähl- und Registriergeräten etc. ist eine eindeutige, verwechslungssichere Eigentumsnummer aufzubringen.

Unzulässige Kippschwingungen bei Einschaltvorgängen oder verlöschenden Erdschlüssen in Verbindung mit einpoligen Spannungswandlern sind durch entsprechende Bedämpfungen der Wandlerkreise zu vermeiden.

Die Technischen Anschlussbedingungen einschließlich der dazugehörigen Ergänzenden Bestimmungen für Strom hat die Netze Duisburg GmbH auf ihrer Homepage unter <http://www.netze-duisburg.de> veröffentlicht.

2. Technische Mindestanforderungen für Gaszähler

Gas-Zähler und abrechnungsrelevante Zusatzgeräte, die im Netzgebiet der Netze Duisburg GmbH installiert werden, müssen zugelassen und geeicht sein und den gesetzlichen Vorschriften, Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Der Zählerplatz muss in seiner Ausführung den Technischen Anschlussbedingungen der Netze Duisburg GmbH genügen.

Unzulässige Rückwirkungen auf andere Kundenanlagen oder den Messstellenbetrieb Dritter, die von Zählern und Zählerfernauslese-Systemen ausgehen, sind zu vermeiden.

Bei Abrechnungsmesseinrichtungen ist eine eindeutige, verwechslungssichere Eigentumsnummer aufzubringen.

Die Technischen Anschlussbedingungen für Gas hat die Netze Duisburg GmbH auf ihrer Homepage unter <http://www.netze-duisburg.de> veröffentlicht.